

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（ごみ焼却施設）

可燃物焼却量

焼却物（一般家庭の可燃物及び事業系一般廃棄物）

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	1,189	406	1,285	1,431	1,247	783	842	1,193	767	595	1,262	1,258	12,258
2号炉	1,187	1,432	1,284	316	1,243	1,281	719	1,186	1,286	1,195	103	964	12,196
合計	2,376	1,838	2,569	1,747	2,490	2,064	1,561	2,379	2,053	1,790	1,365	2,222	24,454

燃焼ガス温度(平均)

※ 24H連続運転時の平均

単位：℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1,027.3	995.2	998.9	994.1	978.9	972.9	1,007.6	1,001.5	1,004.6	1,029.6	1,035.4	1,027.9
2号炉	1,020.7	1,017.1	1,010.1	982.8	984.5	988.8	996.6	1,000.0	1,011.7	1,022.1	1,030.6	1,025.0

集じん器入り口温度(平均)

※ 24H連続運転時の平均

単位：℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	163.8	161.7	162.2	168.1	164.9	165.8	164.5	164.1	165.5	167.6	172.8	166.9
2号炉	162.9	169.0	166.9	164.1	161.4	167.3	164.6	163.2	167.7	169.5	173.3	164.9

ばい煙 測定場所(煙突)

	1号炉		2号炉		基準値
試料採取日	5月1日	11月5日	5月2日	11月6日	
結果が得られた日	5月20日	11月28日	5月20日	11月28日	-
排ガス量(乾き) m ³ /h	8,370	7,720	8,080	7,780	-
ばいじん(換算値) g/m ³	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
硫黄酸化物(換算値) volppm	8.8	8.2	12	0.6	50
窒素酸化物(換算値) volppm	45	46	36	37	100
塩化水素(換算値) m g/m ³	40	42	57	14	-

排ガス中のダイオキシン

	1号炉	2号炉
試料採取日	11月5日	11月6日
排出ガス量(湿) m ³ /h	10,100	10,200
排ガス中の酸素濃度 vol%	5.6	5.6
測定箇所	煙突	煙突
分析日	11/5～11/27	11/6～11/27
測定結果 ng-TEQ/m ³ N	0.00016	0.000078
排出基準値	0.1ng-TEQ/m ³ N	0.1ng-TEQ/m ³ N

※ 測定場所は煙突 基準値の標準酸素、O₂(%) = 12

令和6年度一般廃棄物可燃物種類別搬入量

単位：t

	4 月					5 月					6 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,885.72	303.34	141.24	15.17	2,345.47	1,888.30	288.91	139.77	17.59	2,334.57	1,639.01	247.85	121.34	11.97	2,020.17
粗大可燃ごみ	30.33	17.93	2.85	0.00	51.11	37.28	16.26	4.53	0.00	58.07	29.61	0.32	3.24	0.00	33.17
計	1,916.05	321.27	144.09	15.17	2,396.58	1,925.58	305.17	144.30	17.59	2,392.64	1,668.62	248.17	124.58	11.97	2,053.34

	7 月					8 月					9 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,917.04	292.81	141.07	15.71	2,366.63	1,925.83	299.67	151.84	13.29	2,390.63	1,754.86	268.25	133.58	11.20	2,167.89
粗大可燃ごみ	32.44	17.80	5.31	0.00	55.55	24.20	12.28	3.08	0.00	39.56	22.47	4.44	4.82	0.00	31.73
計	1,949.48	310.61	146.38	15.71	2,422.18	1,950.03	311.95	154.92	13.29	2,430.19	1,777.33	272.69	138.40	11.20	2,199.62

	1 0 月					1 1 月					1 2 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,814.67	291.79	140.56	15.68	2,262.70	1,693.33	265.26	128.71	14.62	2,101.92	1,779.73	277.72	131.26	11.17	2,199.88
粗大可燃ごみ	28.16	19.74	4.16	0.00	52.06	27.98	19.25	5.59	0.00	52.82	25.40	1.15	4.08	0.00	30.63
計	1,842.83	311.53	144.72	15.68	2,314.76	1,721.31	284.51	134.30	14.62	2,154.74	1,805.13	278.87	135.34	11.17	2,230.51

	1 月					2 月					3 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,489.74	222.99	115.13	13.98	1,841.84	1,314.13	188.11	95.08	11.52	1,608.84	1,583.37	228.90	107.71	12.59	1,932.57
粗大可燃ごみ	22.98	13.12	3.44	0.00	39.54	22.51	12.29	3.21	0.00	38.01	21.51	0.24	3.82	0.00	25.57
計	1,512.72	236.11	118.57	13.98	1,881.38	1,336.64	200.40	98.29	11.52	1,646.85	1,604.88	229.14	111.53	12.59	1,958.14

	総合計				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	20,685.73	3,175.60	1,547.29	164.49	25,573.11
粗大可燃ごみ	324.87	134.82	48.13	0.00	507.82
計	21,010.60	3,310.42	1,595.42	164.49	26,080.93

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

最終処分量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	44.43	39.13	40.24	36.96	31.94	29.87	34.76	39.16	38.75	33.95	31.80	29.37	430.36
焼却灰	219.80	186.91	175.16	151.49	236.21	174.17	139.15	226.56	162.87	140.93	95.67	161.47	2,070.39
飛灰	97.21	80.52	87.59	63.00	96.98	67.90	56.69	80.32	77.48	59.89	60.49	73.77	901.84
浸出液汚泥	6.35	3.71	4.07	3.90	5.57	4.29	3.50	4.74	3.33	2.90	2.73	3.11	48.20
し尿残渣	2.01	1.53	1.24	0.74	1.06	0.13	0.13	0.06	0.09	0.35	0.13	0.10	7.57
火災不燃物	0.00	0.00	0.29	0.04	1.07	0.07	0.00	0.16	0.00	0.00	0.38	0.27	2.28
施設内発生不燃物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
計	369.80	311.80	308.59	256.13	372.83	276.43	236.40	351.00	282.52	238.02	191.20	268.09	3,462.81

※火災不燃物は、せともの、コップ等の生活用品

放流水

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-	4月5日	5月2日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月8日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日	-
結果を得た日	-	4月16日	5月15日	6月14日	7月16日	8月26日	9月17日	10月24日	11月18日	12月20日	1月28日	2月20日	3月19日	-
水素イオン	pH	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.5	6.8	7.2	7.5	7.4	7.5	5.8～8.6
B O D	mg/ℓ	0.5	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.5	日間平均20最大25
C O D	mg/ℓ	4.5	6.6	4.1	4.5	5.0	3.7	4.2	4.3	5.0	6.0	3.7	3.3	日間平均20最大25
S S（浮遊物質）	mg/ℓ	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均50最大70
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日間平均3000
窒素含有量T-N	mg/ℓ	8.5	8.3	6.5	10	5.4	6.8	10	8.8	9.3	9.7	12	11	日間平均60最大120
塩素イオンCl	mg/ℓ	1,800	3,600	1,700	1,100	2,500	2,200	920	2,300	3,000	3,600	350	660	-

地下水（塩化物イオン）

単位：mg/ℓ

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-	4月5日	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月8日	11月1日	12月6日	1月17日	2月7日	3月7日	-
結果を得た日	-	4月12日	5月24日	6月19日	7月18日	8月26日	9月12日	10月16日	11月12日	12月20日	1月24日	2月21日	3月12日	-
第1期処分場	mg/ℓ	11	11	15	12	13	9.2	8.8	9.2	12	10	14	14	200
第2期処分場上流	mg/ℓ	49	39	36	14	35	31	22	32	34	43	32	36	
第2期処分場下流	mg/ℓ	12	12	13	11	11	10	9.7	6.2	10	10	11	10	

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

放流水 資料採取日 令和6年8月2日 結果を得た日 令和6年8月26日 単位：mg／ℓ

	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量	溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	クロム含有量
測定結果	<0.5	<0.5	<0.1	<0.01	0.01	<0.05	<0.02	<0.01
排水基準値	1	10	1	2	2	10	10	2

	リン含有量	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	有機リン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物
測定結果	<0.01	<0.003	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.0005
排水基準値	2（日間平均）16（最大）	0.03	0.5	1	0.1	0.2	0.1	0.005

	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
測定結果	<0.0005	<0.0003	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.1
排水基準値	検出されないこと	0.003	0.1	0.1	0.2	0.02	0.04	1

	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン
測定結果	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01
排水基準値	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1

	セレン又はその化合物	弗素及びその化合物	1,4-ジオキサン
測定結果	<0.01	0.19	<0.05
排水基準値	0.1	8	0.5

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

地下水

資料採取日 令和6年8月2日

結果を得た日 令和6年8月26日

単位：mg/ℓ

第1期処分場	カドミウム又は その化合物	シアン 化合物	鉛又は その化合物	六価クロム 化合物	砒素又は その化合物	水銀又は その化合物	アルキル水銀 化合物	ポリ塩化ビ フェニル	トリクロロエチ レン	テトラクロロエ チレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	0.12	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

第1期処分場	1,1,2-トリク ロロエタン	1,3-ジクロロ プロパン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼン	セレン又は その化合物	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサ ン	塩化ビニルモ ノマー	過マンガン酸カリ ウム消費量	アンモニア性 窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.70	0.11	0.09	<0.005	<0.0002	4.2	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

地下水

第2期処分場上流	カドミウム又は その化合物	シアン 化合物	鉛又は その化合物	六価クロム 化合物	砒素又は その化合物	水銀又は その化合物	アルキル水銀 化合物	ポリ塩化ビ フェニル	トリクロロエチ レン	テトラクロロエ チレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	0.002	<0.01	0.002	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

第2期処分場上流	1,1,2-トリク ロロエタン	1,3-ジクロロ プロパン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼン	セレン又は その化合物	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサ ン	塩化ビニルモ ノマー	過マンガン酸カリ ウム消費量	アンモニア性 窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.20	<0.08	0.03	<0.005	<0.0002	240	0.56
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

地下水

第2期処分場下流	カドミウム又は その化合物	シアン 化合物	鉛又は その化合物	六価クロム 化合物	砒素又は その化合物	水銀又は その化合物	アルキル水銀 化合物	ポリ塩化ビ フェニル	トリクロロエチ レン	テトラクロロエ チレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

第2期処分場下流	1,1,2-トリク ロロエタン	1,3-ジクロロ プロパン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼン	セレン又は その化合物	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサ ン	塩化ビニルモ ノマー	過マンガン酸カリ ウム消費量	アンモニア性 窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.20	<0.08	0.04	<0.005	<0.0002	5.2	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

ダイオキシン測定結果
地下水

試料採取月日	令和6年9月11日
測定結果を得た日	令和6年10月11日
第1期処分場測定結果	0.049 pg-TEQ/ℓ
第2期処分場上流測定結果	0.045 pg-TEQ/ℓ
第2期処分場下流測定結果	0.041 pg-TEQ/ℓ
環境基準値	1pg-TEQ/ℓ 以下

放流水

試料採取場所	浸出液処理施設放流口
試料採取月日	令和6年9月11日
測定結果を得た日	令和6年10月11日
測定結果	0 pg-TEQ/ℓ
排出基準値	10 pg-TEQ/ℓ 以下

最終処分場の残余埋立容量（令和7年3月31日現在）

測定実施月日	令和7年3月31日
埋立残容量	46,324 m ³

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

施設点検表

	点検月日	点検結果	埋立処分地内			浸出液処理施設		
			遮水工及び遮水シート	調整池	雨水排水溝	各 水 槽	各機器点検及び補修	防凍設備
4月	4月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
5月	5月7日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
6月	6月3日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
7月	7月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
8月	8月5日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
9月	9月2日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
10月	10月7日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
11月	11月5日	異常の有無	無	無	無	無	11月28日曝気ブロワ 修繕工事	無
12月	12月2日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
1月	1月6日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
2月	2月3日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
3月	3月3日	異常の有無	無	無	無	無	無	無

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

放流水

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-				7月19日	8月6日	9月3日	10月8日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月7日	-
結果を得た日	-				7月29日	8月26日	9月10日	10月24日	11月21日	12月20日	1月27日	2月26日	3月19日	-
水素イオン	pH				7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.4	7.2	7.2	5.8～8.6
B O D	mg/ℓ				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	日間平均20最大25
C O D	mg/ℓ				1.3	1.5	1.3	2.2	1.7	1.8	1.7	1.4	1.6	日間平均20最大25
S S（浮遊物質）	mg/ℓ				1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均50最大70
大腸菌群数	個/cm ³				0	0	0	0	0	17	0	0	0	日間平均3000
窒素含有量T-N	mg/ℓ				0.47	0.73	0.45	0.54	0.52	0.57	0.63	0.58	0.63	日間平均60最大120
塩素イオンCl	mg/ℓ				5.2	3.0	3.9	6.2	6.3	5.4	4.8	4.9	8.4	-

地下水（塩化物イオン）

単位：mg/ℓ

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-			6月21日	7月19日	8月6日	9月3日	10月8日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月7日	-
結果を得た日	-			6月28日	7月29日	8月26日	9月10日	10月16日	11月12日	12月20日	1月24日	2月21日	3月12日	-
地下水 上流	mg/ℓ			2.7	3.3	3.0	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
地下水 下流	mg/ℓ			5.9	5.9	6.9	4.4	5.5	10	6.9	6.7	6.3	5.2	

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

放流水

資料採取日 令和6年8月6日

結果を得た日 令和6年8月26日

単位：mg/ℓ

	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量	溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	クロム含有量
測定結果	<0.5	<0.5	<0.1	<0.01	<0.01	<0.05	<0.02	<0.01
排水基準値	1	10	1	2	2	10	10	2

	リン含有量	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	有機リン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物
測定結果	<0.01	<0.003	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.0005
排水基準値	2（日間平均）16（最大）	0.03	0.5	1	0.1	0.2	0.1	0.005

	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
測定結果	<0.0005	<0.0003	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.1
排水基準値	検出されないこと	0.003	0.1	0.1	0.2	0.02	0.04	1

	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン
測定結果	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01
排水基準値	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1

	セレン又はその化合物	弗素及びその化合物	1,4-ジオキサン
測定結果	<0.01	<0.08	<0.05
排水基準値	0.1	8	0.5

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

地下水

資料採取日 令和6年8月6日

結果を得た日 令和6年8月26日

単位：mg/ℓ

上流	カドミウム又は その化合物	シアン 化合物	鉛又は その化合物	六価クロム 化合物	砒素又は その化合物	水銀又は その化合物	アルキル水銀 化合物	ポリ塩化ビ フェニル	トリクロロエチ レン	テトラクロロエ チレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

上流	1,1,2-トリク ロロエタン	1,3-ジクロロ プロパン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼン	セレン又は その化合物	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサ ン	塩化ビニルモ ノマー	過マンガン酸カリ ウム消費量	アンモニア性 窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.20	<0.08	<0.02	<0.005	<0.0002	2.5	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

地下水

下流	カドミウム又は その化合物	シアン 化合物	鉛又は その化合物	六価クロム 化合物	砒素又は その化合物	水銀又は その化合物	アルキル水銀 化合物	ポリ塩化ビ フェニル	トリクロロエチ レン	テトラクロロエ チレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	1,1,1-トリク ロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

下流	1,1,2-トリク ロロエタン	1,3-ジクロロ プロパン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼン	セレン又は その化合物	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサ ン	塩化ビニルモ ノマー	過マンガン酸カリ ウム消費量	アンモニア性 窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	3.1	<0.08	<0.02	<0.005	<0.0002	4.5	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

ダイオキシン測定結果

地下水

試料採取月日	令和6年9月11日
測定結果を得た日	令和6年10月11日
地下水（上流）	0.041 pg-TEQ/ℓ
地下水（下流）	0.048 pg-TEQ/ℓ
環境基準値	1pg-TEQ/ℓ 以下

放流水

試料採取場所	浸出水処理施設放流口
試料採取月日	令和6年9月11日
測定結果を得た日	令和6年10月11日
測定結果	0 pg-TEQ/ℓ
排出基準値	10 pg-TEQ/ℓ 以下

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

施 設 点 検 表

	点検月日	点検結果	埋立処分地内			浸出水処理施設		
			遮水工及び遮水シート	調整池	雨水排水溝	各 水 槽	各機器点検及び補修	防凍設備
4月								
5月								
6月	6月3日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
7月	7月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
8月	8月5日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
9月	9月2日	異常の有無	9月6日漏水点検検査	無	無	無	無	無
10月	10月7日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
11月	11月5日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
12月	12月2日	異常の有無	12月5日漏水点検検査	無	無	無	無	無
1月	1月6日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
2月	2月3日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
3月	3月3日	異常の有無	無	無	無	無	無	無

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（し尿処理施設）

し尿投入量

単位：kg

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
投入量	1,855.27	1,868.66	1,806.74	1,939.30	1,584.85	1,657.80	1,854.84	1,808.46	1,767.21	1,525.93	1,596.10	1,875.56	21,140.72
内浄化槽	1,676.30	1,732.31	1,650.61	1,797.16	1,406.60	1,525.71	1,704.83	1,657.64	1,589.35	1,391.77	1,458.76	1,727.69	19,318.73

放流水

	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		基準値
採取月日	-	4月12日	4月26日	5月10日	5月17日	6月7日	6月14日	7月5日	7月12日	8月2日	8月9日	9月5日	9月17日	-
結果を得た日	-	4月24日	5月10日	5月22日	5月31日	6月21日	6月27日	7月19日	7月26日	8月21日	8月28日	9月17日	9月30日	-
水素イオン	pH	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.1	5.8～8.6
B O D	mg/ℓ	3.0	2.2	2.8	2.5	3.0	2.2	3.4	2.6	2.5	2.8	2.7	3.5	日間平均30
C O D	mg/ℓ	7.4	10	10	9.6	10.0	9.6	10	9.8	10	9.6	8.6	8.6	-
S S（浮遊物質）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均70
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日間平均3000個/cm ³
窒素含有量T-N	mg/ℓ	1.7	2.1	1.8	1.2	1.5	1.1	0.99	1.1	1.4	1.6	1.0	1.5	日間平均60最大120
燐含有量T-P	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	日間平均8最大16
塩素イオンCl	mg/ℓ	85	120	100	91	82	74	88	68	66	70	67	58	-

	単位	10月		11月		12月		1月		2月		3月		基準値
採取月日	-	10月1日	10月15日	11月1日	11月14日	12月3日	12月16日	1月6日	1月17日	2月4日	2月14日	3月4日	3月17日	-
結果を得た日	-	10月11日	10月29日	11月11日	11月29日	12月13日	12月26日	1月16日	1月29日	2月14日	2月26日	3月18日	3月28日	-
水素イオン	pH	7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.6	7.0	6.9	7.1	7.2	5.8～8.6
B O D	mg/ℓ	3.9	2.3	2.1	5.5	2.1	4.5	11	3.7	4.3	2.8	3.4	3.2	日間平均30
C O D	mg/ℓ	8.6	7.8	7.6	8.0	9.0	4.4	11	8.4	9.0	6.2	7.0	9.2	-
S S（浮遊物質）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均70
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日間平均3000個/cm ³
窒素含有量T-N	mg/ℓ	2.0	1.5	1.1	3.2	1.5	1.6	5.4	1.4	1.5	2.5	1.6	1.8	日間平均60最大120
燐含有量T-P	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	日間平均8最大16
塩素イオンCl	mg/ℓ	62	74	61	75	81	71	140	110	110	81	93	110	-